



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit  
gemäss den Schweizerischen  
Brandschutzvorschriften

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26164

Gruppe 101	Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze	
Gesuchsteller	Hoesch Bausysteme GmbH Hammerstrasse 11 57223 Kreuztal Germany	
Hersteller	Hoesch Bausysteme GmbH 57223 Kreuztal Germany	
Produkt	PIR-SCHAUMSYSTEM IPN3	
Beschrieb	Fassadenelement nichttragend, Kern aus PIR-Hartschaumplatte (RD=39kg/m3), beidseitig hohlraumfrei mit Stahlblech abgedeckt, D=30-200mm	
Anwendung	RF2 (cr)	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919831-14-0840-01' (05.12.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.1
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	30.06.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

Binz

Rappo

